

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 2 日

星期: 六

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜施工现场, 1号屋面 3X150 电缆敷设, 3号屋面 桥架敷设及导轨、夹具安装, 8号屋面 清理屋面, 10号屋面 组件安装. 要求其在电缆敷设过程中保护好电缆, 避免电缆表皮破损, 并对电缆头进行保护, 避免进水.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面 11人 3X150 电缆敷设, 3号屋面 3人 桥架敷设, 2人 夹具、导轨安装, 8号屋面 2人 清理屋面, 10号屋面 10人 组件安装,
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建