

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2124 MW 屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 9 月 10 日 星期日	气候	风轻小雨	气温	22-26℃
监理人员动态: 现场巡视、王健 施工方人员动态: 现场施工人员、2人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1、一号箱变至二号箱变电缆沟开挖、穿电缆、敷设完成。 2、电池组件安装 2124 MW, 累计完成总量 98% 3、光伏厂房屋面 4 路集电电缆敷设, 累计完成总量 96%				
检查发现的问题	4、物流棟屋面电缆捆扎不规范。 5、一号主厂房屋面至二号箱变电缆桥架安装, 完成总量 99% 1、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 2、对一号箱变至二号箱变电缆敷设巡视。				
处理措施、意见、结果	3、对一号箱变至二号箱变桥架安装巡视。 4、对新南三星面敷设 1x4mm ² 光伏电缆巡视。 5、排查新南三、物流棟屋面两侧压块是否牢固到位, 紧固不到位的使用记号笔标记, 告知施工人员及时整改				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		