

监 理 日 志

工程名称: 南京惠普电子有限公司2124MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年9月14日 星期四	气候	晴	气温	21-28℃
监理人员动态: 现场巡视 王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、一号主厂房电池组串汇线。 2、通信线缆敷设。 3、一号箱变至高压配电室高压电缆的敷设完成, 回填并完成地面硬化。				
检查发现的问题	4、物流栋屋面防雷接地焊接和原有接地修复。 1、对一号主厂房电池组串汇线巡视检查, 组串汇线符合设计及规范要求。 2、对通信线缆敷设巡视检查, 符合设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	3、对物流栋屋面防雷接地焊接和原有接地修复巡视检查, 符合设计及规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		