

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司 224MM 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 9 月 17 日 星期日	气候	晴	气温	18-29℃
监理人员动态: 现场巡视. 王健			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队员 28 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 箱变耐压试验. 2. 新南三屋面 PVC 管全部换成桥架. 3. 屋面清理废旧托盘, 包装箱, 包扎带的				
检查发现的问题	清理清扫. 4. 汇流箱通讯线缆穿管敷设. 5. 环境检测仪基础墩的浇筑. 6. 基板厂房接地焊接.				
处理措施、意见、结果	1. 现场安全巡视检查, 施工队员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒, 精神不振者. 2. 对新南三屋面剩余 PVC 管全部换桥架巡视检查, 符合设计及规范要求. 3. 对基板厂房接地焊接巡视检查, 符合设计及规范要求.				
协调内容或其他	4. 对汇流箱通讯线缆穿管敷设巡视检查, 符合设计及规范要求.				
记录人	王健		总监签阅		