

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司2.4MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年9月20日 星期三	气候	小雨	气温	19-23℃
监理人员动态: 现场巡视, 王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、光伏线缆与组件MC4插头连接。 2、组件与组件间黄绿接地。(新南三) 3、汇流箱通讯线缆穿管敷设。				
检查发现的问题	4、新南三屋面防水。 5、屋面清理、清扫工作。 1、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	2、对组件与组件间接地线连接巡视检查, 符合设计及规范要求。 3、对汇流箱通讯线缆穿管敷设巡视检查, 符合设计及规范要求。 4、一号主厂房排水口垃圾堵塞, 下达编号为				
协调内容或其他	2017-09-20的监理联系单。				
记录人	王健		总监签阅		