

监 理 日 志

工程名称: 南京复普电子有限公司2.24MWp屋顶分布式光伏发电项目

日期:	2017年9月21日 星期四	气候:	晴	气温:	23-28℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	第一、光伏线缆与组件MC4插头连接工作; 第二、组件与组件间黄绿接地; 第三、汇流箱通讯线缆穿管敷设;				
检查发现的问题	第四、新南三层面防水; 第五、屋面清理清扫工作; 第一、现场安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒,精神不振者。				
处理措施、意见、结果	第二、对光伏线缆与组件MC4插头连接工作巡视检查,MC4插头连接使用专用工具,安装符合设计及规范要求; 第三、对组件与组件间黄绿接地巡视检查,符合设计及规范要求。				
协调内容或其他	第四、对汇流箱通讯线缆穿管敷设检查,符合设计及规范要求; 第五、对新南三层面防水巡检,符合设计及规范要求。				
记录人	王健		总监签阅		