

监 理 日 志

工程名称: 南京奥普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目。

日期	2017年9月22日 星期五	气候	晴	气温	23-28℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 13人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏线缆与组件MC4插头连接工作。 2. 一号厂房组件与组件间连接黄绿接地。 3. 一号厂房汇流箱通讯线缆穿管敷设。 4. 屋面清理清扫工作。				
检查发现的问题	第一、对光伏线缆与组件MC4插头连接的巡视检查, 符合设计及规范要求。 第二、对一号厂房屋面组件间连接黄绿接地巡视, 符合设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	第三、对一号厂房汇流箱通讯线缆穿管敷设巡视检查, 符合设计及规范要求。 第四、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		