

监 理 日 志

工程名称: 南京奥普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021年9月23日 星期六	气候	阴转小雨	气温	23-19℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 13人					
施工机械动态:					
施工进度情况	第一、光伏线缆与组件间连接MC4插头。 第二、一号主厂房组件与组件间连接黄绿接地。				
检查发现的问题	第三、一号主厂房汇流箱通讯线缆穿管敷设。 第四、屋面清理清扫工作。				
处理措施、意见、结果	第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者 第二、对光伏线缆与组件间连接MC4插头巡视检查,符合设计及规范要求。 第三、对一号主厂房汇流箱通讯线缆穿管敷设巡视检查,符合设计及规范要求。				
协调内容或其他	第四、明日大到暴雨,告知施工方做好防雨工作。				
记录人	王健		总监签阅		