

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24 MWP 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 9 月 26 日 星期二	气候	多云	气温	23-28°C
监理人员动态: 现场巡视, 王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 12 人					
施工机械动态:					
施工进度、部位	第一、高压室二次线缆的敷设 第二、安装箱逆变围栏 第三、安装剩余 12 块组件, (因前面发现 12 块组件对角度不合格, 现已向生产厂家更换)				
检查发现的问题	第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者,				
处理措施、意见、结果	第二、对高压室二次线缆敷设巡视检查, 符合设计及规范要求。 第三、对箱逆变周围安装围栏巡视检查, 符合设计及规范要求。				
协调内容或其他	第四、对物流栋屋面安装组件巡视检查, 符合设计及规范要求。				
记录人	王健		总监签阅		