

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月18日

星期: 二

天气: 晴

气温: 28-27℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	现场查看施工情况 晋亿敷设江溪箱至铜复3×150mm²电缆 线: 要求屋面施工时注意避雷. 降温. 拉电缆 时, 注意损坏绝缘层. 誉丰施工人员将晋亿内寻轨及金属材料 搬运至誉丰厂区	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		晋亿敷设3×150mm²电缆 誉丰搬运寻轨至架处
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陆贵林
记录人: 陆贵林		总监 (总监代表): 戴平