

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 2日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 21℃~29℃

监 理 工 作 情 况	到达项目巡查施工进度和施工质量。 发现项目施工过程中,有施工人未佩戴安全帽,已现场要求其施工人佩戴安全帽。 现在项目因材料不能及时到场,故部分项目属于停工状态,具体开工时间未定。 整理、检查、签字施工资料。	
施 工 情 况	承包单位 南京电力工程 有限公司	施工内容及进度 到达项目工人敷设光伏电缆, 着手承租项目工人施工。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员: 殷光林, 赵明义		
记录人: 殷光林		总监 (总监代表): 殷平