

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 05日

天气: 阴

星期: 日

气温: 14℃-20℃

工程名称: 嘉善聚晖 嘉兴福乐

监
理
工
作
情
况

到宏嘉项目巡视, 检查之前整改情况, 及质量。要求及时清扫现场垃圾。

到壹丰项目巡视, 检查现场施工情况, 及质量。要求对所有脚手架, 设备进出线口进行防火封堵。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东
尔
电
力

壹丰: 现场桥架整改及打扫卫生区
宏嘉: 现场整改等待并网送电
承日: 电缆后续材料未到。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

周晓斐

记录人:

周晓斐

总监 (总监代表):

周平

江苏省建设厅监制