

监 理 日 记 (野 益)

日期: 2017 年 11 月 08 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 13-20℃

工程名称: 嘉善聚晖、嘉兴福昇

: 将各施工

监 理 工 作 情 况	到承团项目巡视检查 文明施工及质量情况。 现场个别设备接钱, 不符合规范要求, 已现场 要求整改完毕。 誉丰项目无人施工, 高压施工队未进场。 宏嘉项目等供电局报告送电。 嘉兴福昇项目(早源)并网组件。		
施 工 情 况	承包单位 京 永 电 力	施工内容及进度 承团 3人接逆变器 3x25 电缆线。 2人敷设 3x25mm ² 电缆。 誉斗、早源无人施工。 宏嘉等供电局报告装表	立单回承 施工内容
其 它 事 项	了		
本日现场监理人员		段光林 周晓安	
记录人: 段光林		总监 (总监代表): 戚平	

江苏省建设厅监制

江苏省建设厅监制