

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 25日

星期: 六

天气: 晴

气温: 5℃-14℃

工程名称: 嘉善聚能嘉兴福昂

监 理 工 作 情 况	到嘉丰项目巡视,检查现场亭压基础垫层浇筑施工情况,要求接地极按规范制作。 到业主公司开会。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	嘉丰电力	嘉丰:亭压基础垫层浇筑 (612) 承田:无人干涉。 星河:组件安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	殷书林 周明强	
记录人: 周明强	总监 (总监代表): 周平	