

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

日期	2017年8月10日 星期四	气候	晴	气温	38°/24°
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南光坤 8人					
施工机械动态:					
施工进度 部位	原上村4人挖接地沟、茅草洼村4人挖接地沟				
检查发现的 问题	接地沟深度不够				
处理措施、 意见、结果	口头警告并立即整改				
协调内容 或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

