

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县新能源有限公司 18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 7 月 19 日 星期三	气候	晴转雨	气温	34°/25°
监理单位动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南福拓 17人				
施工机械动态:					
施工进度情况	张村 5人接线、挖接地。 杨王河村 4人接线 庙上 4人挖接地、 王园沟 4人接线				
检查发现的问题	接地沟深度不够				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

