

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新能源有限公司18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月24日 星期一	气候	晴	气温	18°/25°C
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	小岭村6人接线、挖接地。西南村6人接线、挖接地 油上村3人挖接地、卡村6人接线、挖接地				
检查发现的问题	组件间接地线螺丝未拧紧				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

