

监 理 日 志

工程名称: 和县引江济淮建光伏扶贫电站工程

日期	2017年10月17日 星期二	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	19°C ~ 22°C
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 防护栏安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 鸡鸣山、功桥东堡防护栏安装 2. 所阳成华、金河场地机电安装				
检查发现的问题	1. 功桥场地防护栏桩基孔部分存在问题 2. 金河场地施工工人未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 要求功桥场地施工工人及时对桩基 及时整改 2. 要求金河机电施工工人佩戴安全 帽				
协调内容 或其他					
记录人	邵 伟		总监签阅		