

# 监 理 日 志

工程名称: 和合31个户联建光伏扶贫电站项目

|            |                                                                                                                                       |                 |              |    |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----|-----------|
| 日期         | 2017年10月29日 星期日                                                                                                                       | 气候              | 白: 晴<br>夜: 晴 | 气温 | 21℃ ~ 24℃ |
| 监理单位动态:    | 现场巡视                                                                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |              |    |           |
| 施工方人员动态:   | 场地消缺                                                                                                                                  |                 |              |    |           |
| 施工机械动态:    |                                                                                                                                       |                 |              |    |           |
| 施工进度情况     | 1. 历阳场地消缺.<br>2. 新民场地消缺.<br>3. 鸡笼山场地消缺.                                                                                               |                 |              |    |           |
| 检查发现的问题    | 1. 并网柜防雨玻璃损坏; 并网柜封堵用泥土封堵; 部分斜梁与后立柱连接处螺栓未紧固.<br>2. 新民场地部分斜梁与立柱连接处螺栓未紧固; 部分压块用垫片支撑.<br>3. 鸡笼山场地部分压块未安装不合格, 部分接地扁钢焊接未做防腐措施.              |                 |              |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 要求历阳场地施工人员进行更换并网柜防雨玻璃; 斜梁与后立柱连接处螺栓及时紧固; 并网柜封堵用防火泥封堵.<br>2. 要求新民场地施工人员进行紧固斜梁与立柱连接处螺栓; 整改部分压块的安装.<br>3. 要求鸡笼山场地对压块及时整改, 对接地扁钢焊接处做防腐. |                 |              |    |           |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                       |                 |              |    |           |
| 记录人        | 郭 伟                                                                                                                                   |                 | 总监签阅         |    |           |