

监 理 日 志

工程名称: 2月31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月11日 星期三	气候	晴	气温	17°C-21°C
监理人员动态: 整理资料、现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 清缺					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区清缺已完, 等待业主主持竣工验收.				
检查发现的问题	历阳金沟场地周边树木存在遮阳现象.				
处理措施、意见、结果	同意 建议施工方对金沟场区周边树木进行清理.				
协调内容或其他					
记录人	宋本		总监签阅		