

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月22日 星期五	气候	阴转雨	气温	33°/25°
监理单位动态:	李云、雷博文、张小雄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润升控股 4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	北江村光伏扶贫电站. 施工人数4人. 支架基础砼浇筑				
检查发现的问题	① 个别施工人员未戴安全帽. ② 个别支架基础砼浇筑振捣不到位. ③ 现场施工材料随意堆放的.				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改. ② 砼浇筑时振捣必须到位. ③ 施工材料统一堆放, 不能影响施工.				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

