

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月10日 星期二	气候	晴	气温	34°/23°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	茶亭村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 组件压块个别安装歪斜. 螺丝未拧紧 2. 施工垃圾随意堆放.				
处理措施、意见、结果	1. 组件压块必须靠紧组件. 螺丝必须拧紧. 2. 施工垃圾统一堆放. 及时处理.				
协调内容或其他	旋龙村电站建设地点确定. 今天上报业主方.				
记录人	李云	总监签阅			

