

监 理 日 志

工程名称: 瑞金平贫村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月15日 星期日	气候	小雨	气温	22°/13°
监理单位动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润丰控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	茶亭村光伏扶贫电站. 电缆敷设. 施工人数 2人. 下午因下雨暂停施工.				
检查发现的问题	1. 直流电缆个别部分拆的防护措施. 2. 个别电缆 ^{连接处} 未做好 ^好 绝缘措施.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 对直流电缆外露部分必须做好防护措施. 3. 电缆头连接处做好绝缘措施.				
协调内容或其他	下午下雨暂停施工.				
记录人	李云	总监签阅			

