

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 16 日 星期四	气候	多云	气温	22°/18°
监理单位动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	刘邦控股, 5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	东村村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 组件运输. 安富村光伏扶贫电站. 施工人数2人. 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 组件堆放时未做好防护工作.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改 2. 组件堆放时必须做好防护工作.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

