

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞安市黄圃村屋顶光伏扶贫电站项目

|            |                                                                                                                                   |                 |    |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|
| 日期         | 2017年12月1日 星期五                                                                                                                    | 气候              | 多云 | 气温 | 21°C |
| 监理单位动态:    | 李云、王王智                                                                                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |      |
| 施工方人员动态:   | 润邦控股工人                                                                                                                            |                 |    |    |      |
| 施工机械动态:    |                                                                                                                                   |                 |    |    |      |
| 施工进度情况     | 旋龙村光伏扶贫电站, 施工人数2人, 清理施工垃圾.                                                                                                        |                 |    |    |      |
| 检查发现的问题    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 个别施工人员未戴安全帽.</li> <li>2. 支架檩条切口处未做防腐处理.</li> </ol>                                      |                 |    |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 口头警告并立即整改.</li> <li>2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽.</li> <li>3. 檩条切口未做防腐的必须整改, 重新做防腐处理.</li> </ol> |                 |    |    |      |
| 协调内容或其他    | 个别村级电站, 因农网改造问题, 暂时无法并网.                                                                                                          |                 |    |    |      |
| 记录人        | 李云                                                                                                                                | 总监签阅            |    |    |      |

