

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 9 月 12 日 星期二	气候	多云	气温	31°/24°
监理人员动态: 李云、雷博文、张小波 施工方人员动态: 润邦控股 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度 部位	松燕村光伏扶贫电站施工人员 5 人、支架安装、大坪村光伏扶贫电站施工人员 4 人、支架安装				
检查发现的 问题	① 现场个别施工人员未配戴安全帽。 ② 安装支架个别螺丝未拧紧				
处理措施、 意见、结果	口头警告并立即整改				
协调内容 或其他	下发会议纪要一份、监理工作联系单一份				
记录人	雷博文		总监签阅		

