

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月22日 星期五	气候	晴转雨	气温	33°/25°
监理人员动态:	李云、雷博文、张小雄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	刘开控股 4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	大坪村光伏扶贫电站. 施工人数. 安装组件.				
检查发现的问题	① 个别施工人员未戴安全帽. ② 个别组件安装歪斜. 螺丝紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改. ② 组件安装的时候. 拉线要绷紧. 随时观察安装是否歪斜. 螺丝紧固要到位.				
协调内容或其他	上午到扶贫办. 再次确认. 施工方案和已安装完的支架, 如何处理等问题.				
记录人	雷博文	总监签阅			

