

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

|            |                                                                                                                                                         |                 |    |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期         | 2017年10月13日 星期五                                                                                                                                         | 气候              | 多云 | 气温 | 25/18℃ |
| 监理人员动态:    |                                                                                                                                                         | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态:   |                                                                                                                                                         |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:    |                                                                                                                                                         |                 |    |    |        |
| 施工进度情况     | 整下村光伏扶贫电站条形基础砼浇筑, 施工人数 5人.                                                                                                                              |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 个别施工人员未戴安全帽.</li> <li>2. 混凝土泵车未拉警戒线.</li> <li>3. 混凝土振捣不到位.</li> </ol>                                         |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 口头警告并立即整改</li> <li>2. 施工人员必须戴安全帽.</li> <li>3. 混凝土泵车在校园施工必须拉警戒线, 并且要有专门人员看护.</li> <li>4. 混凝土振捣必须到位.</li> </ol> |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                                         |                 |    |    |        |
| 记录人        | 李云                                                                                                                                                      | 总监签阅            |    |    |        |

