

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站

日期	2017 年 10 月 23 日 星期一	气候	晴	气温	26/13℃
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	下坝村光伏扶贫电站, 施工人数 6人, 钢筋绑扎. 密溪村光伏扶贫电站, 施工人数 4人, 支架安装, 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 钢筋笼个别部位绑扎不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 钢筋绑扎时必须到位.				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

