

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫项目.

日期	2017 年 11 月 5 日 星期日	气候	晴	气温	23°/11°
监理单位动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场.			
施工方人员动态:	润丰控股 10人.				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	新下村光伏扶贫电站. 施工人数 6人. 组件安装. 苏地村光伏扶贫电站. 施工人数 5人. 组件进场安装. 下坝村光伏扶贫电站. 施工人数 5人. 组件进场安装.				
检查发现的问题	1. 施工楼面屋顶有积水未清理. 2. 登高作业施工人数未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工楼面屋顶积水必须及时清理. 3. 登高作业施工人员必须戴安全带.				
协调内容 或其他					
记录人	李云	总监签阅			

