

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月11日 星期六	气候	多云	气温	22°/16°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	整下村光伏扶贫电站. 施工人数6人. 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 电缆走线凌乱.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆走线必须整齐、美观并且符合规范 李抄				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

