

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 12 月 18 日 星期二	气候	晴	气温	12°/1°
监理人员动态: 李云、严王智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股, 3人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	禾塘村光伏扶贫电站, 施工人数 3 人, 电站并网发电.				
检查发现的问题	1. 电缆套管未用防火泥封堵.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆套管必须用防火泥封堵.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

