

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月20日 星期四	气候	多云	气温	17°/13°
监理单位动态:	李云 尹玉哲		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	洞邦控股				
施工机械动态:					
施工进度情况	波下村光伏扶贫电站, 施工人数 3 人, 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 个别组件间 插公母插头未插紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 组件间 公母插头必须插紧, 防止松动脱落 因短路不良烧坏组件.				
协调内容 或其他	现在电站协调工作仍来的好, 尚无电站 并网.				
记录人	李云		总监签阅		

