

监 理 日 志

工程名称: 邯郸市侯村顶完庆扶贫电站项目

日期	2017年12月21日 星期二	气候	晴	气温	23℃
监理单位动态:	整理资料 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 大桥村进行支架安装工作, 累计完成支架安装100% 施工现场5人。 2. 大桥村进行支架安装工作, 累计完成支架安装100% 施工现场5人。				
检查发现的问题	1. 大桥村个别支架横梁扭曲, 需要校正。 2. 大桥村预埋件锚固度与立柱连接处螺栓紧固不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 对横梁进行现场校正。 2. 对所有螺栓紧固进行自检, 已整改。				
协调内容或其他					
记录人	高博文	总监签阅	高守明		

