

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月5日 星期日	气候	晴	气温	20°/11°
监理单位动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股 队				
施工机械动态:					
施工进度情况	马川村光伏扶贫电站, 施工人数 8 人, 组件进场.				
检查发现的问题	- 个别施工人员未戴安全帽. - 组件吊运时未拉警戒标示线.				
处理措施、意见、结果	- 口头警告并立即整改. - 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. - 组件吊运时必须拉警戒标示线, 同时安排专人看护.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

