

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月16日 星期四	气候	多云	气温	22°/8°
监理人员动态:	李 云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	仰山村光伏扶贫电站, 施工人数3人, 电缆敷设				
检查发现的问题	1. 部分电缆预留长度不够				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 电缆敷设预留长度必须符合图纸设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	李 云		总监签阅		

