

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月12日 星期日	气候	晴	气温	17/4℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	安治村光伏扶贫电站, 施工人数2人, 组件间接地连接.				
检查发现的问题	1. 个别接地线螺丝未拧紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 组件间接地线螺丝必须拧紧.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

