

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年12月13日 星期三	气候	阵雨	气温	16°/11°
监理单位动态:	李云, 尹玉强.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股. 2人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	合龙村光伏扶贫电站. 施工人数2人. 安装配电箱.				
检查发现的问题	1. 固定配电箱螺丝未拧紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 固定配电箱螺丝必须拧紧.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

