

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 12 月 18 日 星期二	气候	晴	气温	12°/10°
监理单位动态: 李云, 王智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	电站质量检测验收工作, 永仓村光伏电站. 大厝村光伏电站. 施工人数 1人. 组件间接地连接.				
检查发现的问题	1. 檩条切口处未做防腐处理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 檩条切口处须做防腐处理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

