

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市霞山村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年07月15日 星期五	气候	多云	气温	29°
监理人员动态: 整理资料, 现场巡检.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 支墩浇筑.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 丁阳镇山潭村光伏支架基础支墩浇筑已全部完成, 现场施工队人数7人.				
检查发现的问题	1. 支架基础支墩浇筑前未用振捣棒振捣. 2. 支架顶标高不在同一水平面.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队施工过程中进行振捣, 随时拆模出坑验面. 2. 对支架水平度进行复检. 合格.				
协调内容或其他					
记录人	高威文	总监签阅	苗守明		

