

监 理 日 志

工程名称: 绵阳市涪城区房屋老旧改造电力专项工程

日期	2017年09月28日 星期四	气候	晴	气温	30°
监理人员动态:	整理资料, 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏组件安装工作累计完成100%。组件布线完成100%。 现场施工人员5人。				
检查发现的问题	1. 个别组件边缘公差较大。直流电缆裸露部分未套管保护。				
处理措施、意见、结果	1. 要求组件安装横平竖直, 直流电缆裸露部分采用PVC套管保护。				
协调内容或其他					
记录人	肖博文	总监签阅	肖守明		

