

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村民屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年07月27日 星期五	气候	多云	气温	26°
监理人员动态:	曹文文, 张明华	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	董晓光				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏组件安装已全部完成。 2. 支架进行2架基础混凝土浇筑工作, 料已到位, 施工完成。				
检查发现的问题	1. 浇筑混凝土时未进行有效振捣。 2. 在施工现场人员穿拖鞋。				
处理措施、意见、结果	1. 现场指挥振捣, 现已整改。 2. 严禁人员穿拖鞋上班, 已警告并整改。				
协调内容或其他					
记录人	曹文文	总监签阅	苗宇明		

