

监 理 日 志

工程名称: 黎各市各村房屋顶光伏扶贫中33项目

日期	2017年10月25日 星期四	气候	晴	气温	28°
监理单位动态:	整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 帮建村和凤岗村进行支架安装工作, 累计完成100%, 现场施工总人数5人.				
检查发现的问题	1. 支架安装整体稳定性不够.				
处理措施、意见、结果	1. 要求斜撑及拉杆固定. 已按要求整改.				
协调内容 或其他					
记录人	高博文		总监签阅	高守明	

