

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 11 月 13 日 星期二	气候	多云	气温	25°/16°
监理单位动态: 李云		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股. 6					
施工机械动态:					
施工进度情况	横坑光伏扶贫电站. 施工人数 3 人. 电缆敷设. 杨古村光伏扶贫电站. 施工人数 3 人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 个别组件压块 压歪曲.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告 并立即整改. 2. 组件压块安装必须符合规范标准.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

