

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村庄光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 12 月 3 日 星期日	气候	多云	气温	15°/9°C
监理人员动态: 李云 尹玉智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	初古村光伏扶贫电站, 施工人数 3人, 并网发电.				
检查发现的问题	1. 配电柜安装螺丝个别未拧紧. 2. 配交流线端子个别未压紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 配电柜安装螺丝必须拧紧. 3. 电缆头必须压紧, 符合规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

