

监 理 日 志

工程名称: 山东华能实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月21日 星期二	气候	晴	气温	11°-21°c
监理单位动态:	王碑, 胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: ✓			
施工方人员动态:	33人				
施工机械动态:	✓				
施工进度情况	1#厂房直流电缆敷设全部完成。 光伏板接线全部完成。 应到33人 实到33人				
检查发现的问题	直流电缆敷设时, 有破皮现象				
处理措施、意见、结果	要求施工单位督促并在施工过程中减少对电缆损坏				
协调内容或其他	召开第七次监理例会				
记录人	王碑	总监签阅	薛允刚		