

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能实业3.0MW炉内式余热发电项目

日期	2017年10月29日 星期日	气候	晴	气温	0℃-13℃
监理人员动态:	王保录, 胡铁		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	电缆沟盖板二次浇筑并盖制完成, 重为拆出盖板完成50%。 本变电站接线完成50%, 1#尾座抽拉头制作完成50%, 4# 1#尾座分拆并盖制完成, 垫皮保护电缆完成80%, 桥架盖 板捆扎完成20%。				
检查发现的问题	桥架与支架未贴合。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位立即整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡铁		总监签阅	薛铁	