

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港石化储运分公司2017年工程技改项目中供配电设备安装(第1次)

日期	2017年10月27日 星期五	气候	晴	气温	13-22℃
监理人员动态: 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	郑蒲港水泥屋面开始进行防水层施工, 彩钢瓦屋面开始进行接地网焊接。				
检查发现的问题	接地网焊接时, 扁铁搭接长度不够。				
处理措施、意见、结果	要求焊接时, 扁铁搭接长度不小于8cm, 现场立即进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	王顺平		总监签阅		