

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港总体规划2017年对级集电线路及电设备采购与安装(第=17)

日期	2017年8月26日 星期六	气候	阴	气温	20-30℃
监理人员动态:	图纸预检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖机场平				
施工进度情况	高庙对项目开始进行场平				
检查发现的问题	对图纸进行预检, 要求对支架基础桩基的抗拉拔参数进行详细说的, 做为拉拔实验的设计标准, 另外, 要求对电缆敷设进行详细说的, 主要有电缆沟的开挖尺寸, 电缆穿管, 防止刮破, 以及4mm ² 导线电缆不能直埋, 应穿管保护后再进行直埋。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 晓 红	总监签阅			