

监 理 日 志

工程名称: 330kV 郑满 塔架基础 2017 年打桩 塔架基础设备采购与安装 (第 2 次)

日期	2017 年 5 月 2 日 星期二	气候	阴	气温	23-28℃
监理人员动态:	1 周 纸 言 审		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施 工				
施工机械动态:	场 平				
施工进度情况	陈 桥 明 项 目 场 平				
检查发现的问题	由 主 组 织 施 工 方、监 理 进 行 3 周 纸 言 审, 共 提 出 以 下 几 点: 1. 各 对 项 目 没 有 材 料、构 配 件、设 备 清 单, 2. 没 有 电 缆 敷 设 的 相 关 设 计 要 求 说 明, 3. 没 有 在 基 础 相 关 的 技 术 参 数。				
处理措施、意见、结果	由 监 理 组 织 3 周 纸 言 审 记 录, 各 方 进 行 签 字 确 认, 提 交 设 计 单 位 进 行 相 应 的 完 善。				
协调内容或其他					
记录人	王 文 吃 水		总监签阅		